

освидетельствования автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления и системы оповещения и управления эвакуацией людей находящихся в эксплуатации

г. Домодедово

«04» апреля 2018 г.

Комиссия, назначенная генеральным директором ООО ЖЭУ «Дружба» Зайцевым В.В.
в составе:

председателя – гл. инженером ООО ЖЭУ «Дружба» Моисеевым А.В.,

представителей жильцов дома –

членов комиссии – представителей обслуживающей организации:
генеральный директор ООО «ДОП+» Чистякова В.Г.,

Провела проверку соответствия требованиям технических норм и правил автоматической
установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей
смонтированной в помещениях многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.
Домодедово, ул. Лунная, д.9/2.

При проведении проверки приводилась автоматическая установка пожарной сигнализации
и система оповещения и управления эвакуацией людей в действие, путем принудительного
нажатия ручного пожарного извещателя и локальной подачи дыма на дымовой пожарной
извещатель с последующим контролем выхода сигнала о срабатывании в дежурное помещение и
контроля площади охвата системы оповещения, блокировки лифтов, и сработки системы
дымоудаления.

Заключение комиссии

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления
эвакуацией людей считается исправной и соответствующей требованиям противопожарных
норм и правил.

Комиссия:

председателя –

Гл. инженер ООО ЖЭУ «Дружба»

Моисеев А.В.

членов комиссии –

Представитель жильцов-квартиросъемщик

Ген. директор ООО «ДОП+»



Чистяков В.Г.